

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

дознаватель ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому и Ногайскому районам по пожарному надзору

Джамалдинов А.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.

« _____ » _____ 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2019г.

Телефон доверия: 39-99-99

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 9
по г. Южно-Сухокумску, Тарумовскому и Ногайскому районам

(наименование органа государственного надзора)

Тарумовский район, с. Кочубей, ПСЧ-30, тел. 8-261-3-69-14, факс 55-15-61

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «22» мая 2019 г. № 217

1. Провести проверку в отношении: МКДОУ детский сад «Кызыл-Гуль»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: Ногайский район с. Червленые буруны
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Старшего инспектора Магомедова М.С., дознавателя Джамалдинова А.М., инспектора Абдулаева И.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _____
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160,
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: - контроля за исполнением предписания ГПН за № 131/1/1 от 24.08.2018 года

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими и индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в случае принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей, защита имущества при пожаре

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- **соблюдение обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами;**
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней,

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с « » 2019 г.

Проверку окончить не позднее « » 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; ст. 6.1, 34, Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: (ППР РФ ППРФ №390 от 25.04.2012 Технический регламент от 22.07.2008 г. -ФЗ №123, СП 21-01-97 и т.д.)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия, сроков его проведения):

- рассмотрение документации МКДОУ детский сад «Кызыл-Гуль» (с « » 2019 г. по « 2019 г.);

- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования МКДОУ детский сад «Кызыл-Гуль»
« » 2019 г. по « » 2019 г.)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644.

Начальник отделения

подполковник внутренней службы Анваров А.М.

(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)



(подпись, заверяющая печатью)

Распоряжение направлено:

в адрес (визуальная отметка о способе направления распоряжения (Факс, электронной связью,
заказным письмом с уведомлением о вручении, дата направления)

При вручении копии распоряжения по роспись:

получил



(подпись)

1.07.2019г. Иса Абдулаевич А
(дата, должность, фамилия, инициалы)

Абдулаев Иса Абдулаевич, инспектор ОНД и ПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, тел. 8928-288-05-01

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

Телефон доверия: 399-999

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул.М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической № 9 работы по г. Южно-Сухокумск
Тарумовскому и Ногайскому районам УНД ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ПСЧ-30, тел. 8-8722-55-15-61, E-mail: 7ondipr@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 217/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКДОУ «детский сад «Кызыл-Гуль»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 217 от «22» мая 2019 г. начальника ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому районам по пожарному надзору Анварова А.М. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», в период с ___ ч. ___ мин. « ___ » ___ 2019 г. по ___ ч. ___ мин.

« ___ » 2019 г. проведена **внеплановая / выездная** проверка в отношении: МКДОУ «детский сад «Кызыл-Гуль» фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ногайский район с. Червленные-Буруны

проверку проводил(а): дознаватель ОНД и ПР №9 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому районам по пожарному надзору Джамалдинов А.М.

совместно с: _____ Муталимовой А.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Здание оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, т. 1-3 НПБ 110-03)	02.02.2020г	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий (ч. 1 ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008 г.):

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;